

**A KÖRNYEZETI GAMMA-SUGÁRZÁS HAVI ÁTLAGOS DÓZISTELJESÍTMÉNYE
POR TLD-VEL ÉS BITT SZONDÁVAL MÉRVE**

Állomás, helység	Környezeti dózisegyenérték teljesítmény [nSv/h]		Állomás	Környezeti dózisegyenérték teljesítmény [nSv/h]
	Por TLD	BITT-szonda		BITT-szonda
A1 PAE körny.	69	70	G1 PAE körny.	68
A2 PAE körny.	71	70	G2 PAE körny.	67
A3 PAE körny.	76	79	G3 PAE körny.	71
A4 PAE körny.	69	77	G4 PAE körny.	74
A5 PAE körny.	87	81	G5 PAE körny.	71
A6 PAE körny.	69	72	G6 PAE körny.	68
A7 PAE körny.	73	68	G7 PAE körny.	80
A8 PAE körny.	83	81	G8 PAE körny.	80
A9 PAE körny.	69	71	G9 PAE körny.	82
C10 Uszód	91		G10 PAE körny.	70
C11 Paks	73		G11 PAE körny.	69
C12 D.sz.györgy	83		Átlag (G1-G11)	73
C13 D.sz.györgy	76			
C14 Csámpa	60			
C15 Földespuszta	90			
C16 D.sz.benedek	86			
C17 Géderlak	93			
C18 Foktő	94			
C19 Tengelic	72			
C20 Kalocsa	86			
C21 Kiskőrös	75			
C22 Szekszárd	92			
C23 Úzd	91			
B24 Dunaföldvár	93	80		
L25 KEL	81			
O26 OMSZ	69			
Átlag (A1-A9)	74	74		
Átlag (A1-O26)	80			

A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. Törvény és a 68/2000. (V.19.) rendelettel módosított 127/1991. (X. 9.) kormányrendelet értelmében dózismérésre csak a Budapest Főváros Kormányhivatala Metrológia és Műszaki Felügyeleti Főosztály, Sugárfizikai és Kémiai Mérések Osztály (BFKH MMFF) által típusvizsgált, és hitelesítéssel rendelkező mérőberendezés használható. Ennek a követelménynek az MVM PA Zrt. által használt fenti mérőberendezések megfelelnek. Ezek a dózismérők ún. környezeti dózisegyen-értékben [nSv/h] vannak hitelesítve.

Paks, 2025. 10. 13.


.....
laboratóriumvezető

MVM PAKSI ATOMERŐMŰ Zrt. ÉS KKÁT KÖRNYEZETELLENŐRZÉS
HAVI JELENTÉS - 2025. Szeptember
Környezetellenőrző Laboratórium, Paks, Kurcsatov u. 1/D.

A KÖRNYEZETI GAMMA-SUGÁRZÁS HAVI ÁTLAGOS DÓZISTELJESÍTMÉNYE
POR TLD-VEL ÉS BITT SZONDÁVAL MÉRVE

Mérés helyszíne	Környezeti dózisegyenérték teljesítmény [nSv/h] (Por TLD)
KKÁT1	75
KKÁT2	74
KKÁT3	80
KKÁT4	63
KKÁT5	84
KKÁT6	142
KKÁT7*	-
KKÁT8	134
KKÁT9	109
KKÁT10	178
KKÁT11	103
KKÁT12	181
KKÁT13	209
KKÁT14	93
KKÁT15	90
KKÁT16	90
Uszód	103
Dunaszentbenedek	116
Géderlak	124
Foktő	125
Kalocsa	108
Szekszárd ÁNTSZ (tető)	83

Megjegyzés: * A TLD nem volt kiértékelhető.

A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény és a 68/2000. (V.19.) rendelettel módosított 127/1991. (X. 9.) kormányrendelet értelmében dózismérésre csak a Budapest Főváros Kormányhivatala Metrológia és Műszaki Felügyeleti Főosztály, Sugárfizikai és Kémiai Mérések Osztály (BFKH MMFF) által típusvizsgált, és hitelesítéssel rendelkező mérőberendezés használható. Ennek a követelménynek az MVM PA Zrt. által használt Por TL dózismérő rendszer megfelel (a mérőberendezés ún. környezeti dózisegyenértékben [nSv/h] van hitelesítve).

A településeken a Polgármesteri Hivatalok adott helyiségében történik a dózismérés.

Paks, 2025. 10. 13.


laboratóriumvezető