

MVM PAKSI ATOMERŐMŰ Zrt. ÉS KKÁT KÖRNYEZETELLENŐRZÉS
HAVI JELENTÉS - 2026. Január
 Környezetellenőrző Laboratórium, Paks, Kurcsatov u. 1/D.

A KÖRNYEZETI GAMMA-SUGÁRZÁS HAVI ÁTLAGOS DÓZISTELJESÍTMÉNYE
POR TLD-VEL ÉS BITT SZONDÁVAL MÉRVE

Állomás, helység	Környezeti dózisegyenérték teljesítmény [nSv/h]		Állomás	Környezeti dózisegyenérték teljesítmény [nSv/h]
	Por TLD	BITT-szonda		BITT-szonda
A1 PAE körny.	65	69	G1 PAE körny.	67
A2 PAE körny.	64	69	G2 PAE körny.	65
A3 PAE körny.	69	75	G3 PAE körny.	68
A4 PAE körny.	60	72	G4 PAE körny.	72
A5 PAE körny.	75	75	G5 PAE körny.	68
A6 PAE körny.	61	70	G6 PAE körny.	67
A7 PAE körny.	66	66	G7 PAE körny.	76
A8 PAE körny.	74	76	G8 PAE körny.	75
A9 PAE körny.	63	68	G9 PAE körny.	76
C10 Uszód	79		G10 PAE körny.	69
C11 Paks	67		G11 PAE körny.	69
C12 D.sz.györgy	63		Átlag (G1-G11)	70
C13 D.sz.györgy	71			
C14 Csámpa	61			
C15 Földespuszta	81			
C16 D.sz.benedek	76			
C17 Géderlak	78			
C18 Foktő	82			
C19 Tengelic	69			
C20 Kalocsa	75			
C21 Kiskőrös	69			
C22 Szekszárd	84			
C23 Úzd	78			
B24 Dunaföldvár	82	75		
L25 KEL	73			
O26 OMSZ	64			
Átlag (A1-A9)	66	71		
Átlag (A1-O26)	71			

A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. Törvény és a 68/2000. (V.19.) rendelettel módosított 127/1991. (X. 9.) kormányrendelet értelmében dózismérésre csak a Budapest Főváros Kormányhivatala Metrológia és Műszaki Felügyeleti Főosztály, Sugárfizikai és Kémiai Mérések Osztály (BFKH MMFF) által típusvizsgált, és hitelesítéssel rendelkező mérőberendezés használható. Ennek a követelménynek az MVM PA Zrt. által használt fenti mérőberendezések megfelelnek. Ezek a dózismérők ún. környezeti dózisegyen-értékben [nSv/h] vannak hitelesítve.

Paks, 2026. 02. 16.



 laboratóriumvezető

MVM PAKSI ATOMERŐMŰ Zrt. ÉS KKÁT KÖRNYEZETELLENŐRZÉS
HAVI JELENTÉS - 2026. Január
Környezetellenőrző Laboratórium, Paks, Kurcsatov u. 1/D.

A KÖRNYEZETI GAMMA-SUGÁRZÁS HAVI ÁTLAGOS DÓZISTELJESÍTMÉNYE
POR TLD-VEL ÉS BITT SZONDÁVAL MÉRVE

Mérés helyszíne	Környezeti dózisegyenérték teljesítmény [nSv/h] (Por TLD)
KKÁT1	78
KKÁT2	73
KKÁT3	78
KKÁT4	56
KKÁT5	87
KKÁT6	145
KKÁT7	142
KKÁT8	150
KKÁT9	123
KKÁT10	185
KKÁT11	100
KKÁT12	187
KKÁT13	234
KKÁT14	90
KKÁT15	85
KKÁT16	94
Uszód	107
Dunaszentbenedek	123
Géderlak	128
Foktő	131
Kalocsa	108
Szekszárd ANT SZ (tető)	88

Megjegyzés:

A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény és a 68/2000. (V.19.) rendelettel módosított 127/1991. (X. 9.) kormányrendelet értelmében dózismérésre csak a Budapest Főváros Kormányhivatala Metrológia és Műszaki Felügyeleti Főosztály, Sugárfizikai és Kémiai Mérések Osztály (BFKH MMFF) által típusvizsgált, és hitelesítéssel rendelkező mérőberendezés használható. Ennek a követelménynek az MVM PA Zrt. által használt Por TL dózismérő rendszer megfelel (a mérőberendezés ún. környezeti dózisegyenértékben [nSv/h] van hitelesítve).

A településeken a Polgármesteri Hivatalok adott helyiségében történik a dózismérés.

Paks, 2026. 02. 16.


.....
laboratóriumvezető