

MVM PAKSI ATOMERŐMŰ Zrt. ÉS KKÁT KÖRNYEZETELLENŐRZÉS
HAVI JELENTÉS - 2026. Július
 Környezetellenőrző Laboratórium, Paks, Kurcsatov u. 1/D.

A KÖRNYEZETI GAMMA-SUGÁRZÁS HAVI ÁTLAGOS DÓZISTELJESÍTMÉNYE
POR TLD-VEL ÉS BITT SZONDÁVAL MÉRVE

Állomás, helység	Környezeti dózisegyenérték teljesítmény [nSv/h]		Állomás	Környezeti dózisegyenérték teljesítmény [nSv/h]
	Por TLD	BITT-szonda		BITT-szonda
A1 PAE körny.	68	70	G1 PAE körny.	67
A2 PAE körny.	69	70	G2 PAE körny.	67
A3 PAE körny.	73	79	G3 PAE körny.	69
A4 PAE körny.	69	77	G4 PAE körny.	74
A5 PAE körny.	86	82	G5 PAE körny.	71
A6 PAE körny.	68	73	G6 PAE körny.	69
A7 PAE körny.	71	68	G7 PAE körny.	81
A8 PAE körny.	84	81	G8 PAE körny.	81
A9 PAE körny.	69	71	G9 PAE körny.	83
C10 Uszód	87		G10 PAE körny.	71
C11 Paks	75		G11 PAE körny.	69
C12 D.sz.györgy	79		Átlag (G1-G11)	73
C13 D.sz.györgy	80			
C14 Csámpa	58			
C15 Földespuszta	93			
C16 D.sz.benedek	82			
C17 Géderlak	95			
C18 Foktő	93			
C19 Tengelic	75			
C20 Kalocsa	85			
C21 Kiskőrös	69			
C22 Szekszárd	93			
C23 Úzd	91			
B24 Dunaföldvár	95	87		
L25 KEL	83			
O26 OMSZ	76			
Átlag (A1-A9)	73	75		
Átlag (A1-O26)	79			

A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. Törvény és a 68/2000. (V.19.) rendelettel módosított 127/1991. (X. 9.) kormányrendelet értelmében dózismérésre csak a Budapest Főváros Kormányhivatala Metrológia és Műszaki Felügyeleti Főosztály, Sugárfizikai és Kémiai Mérések Osztály (BFKH MMFF) által típusvizsgált, és hitelesítéssel rendelkező mérőberendezés használható. Ennek a követelménynek az MVM PA Zrt. által használt fenti mérőberendezések megfelelnek. Ezek a dózismérők ún. környezeti dózisegyen-értékben [nSv/h] vannak hitelesítve.

Paks, 2026. 08. 14.



 laboratóriumvezető

MVM PAKSI ATOMERŐMŰ Zrt. ÉS KKÁT KÖRNYEZETELLENŐRZÉS

HAVI JELENTÉS - 2026. Július

Környezetellenőrző Laboratórium, Paks, Kurcsatov u. 1/D.

A KÖRNYEZETI GAMMA-SUGÁRZÁS HAVI ÁTLAGOS DÓZISTELJESÍTMÉNYE POR TLD-VEL ÉS BITT SZONDÁVAL MÉRVE

Mérés helyszíne	Környezeti dózisegyenérték teljesítmény [nSv/h] (Por TLD)
KKÁT1	93
KKÁT2	86
KKÁT3	91
KKÁT4	72
KKÁT5	98
KKÁT6	172
KKÁT7	137
KKÁT8	101
KKÁT9	127
KKÁT10	184
KKÁT11	110
KKÁT12	213
KKÁT13	242
KKÁT14	91
KKÁT15	97
KKÁT16	93
Uszód	106
Dunaszentbenedek	118
Géderlak	126
Foktő	132
Kalocsa	125
Szekszárd ÁNTSZ (tető)	90

Megjegyzés:

A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény és a 68/2000. (V.19.) rendelettel módosított 127/1991. (X. 9.) kormányrendelet értelmében dózismérésre csak a Budapest Főváros Kormányhivatala Metrológia és Műszaki Felügyeleti Főosztály, Sugárfizikai és Kémiai Mérések Osztály (BFKH MMFF) által típusvizsgált, és hitelesítéssel rendelkező mérőberendezés használható. Ennek a követelménynek az MVM PA Zrt. által használt Por TL dózismérő rendszer megfelel (a mérőberendezés ún. környezeti dózisegyenértékben [nSv/h] van hitelesítve).

A településeken a Polgármesteri Hivatalok adott helyiségében történik a dózismérés.

Paks, 2026. 08. 14.


laboratóriumvezető