BIG SKVFO
Környezetvédelmi
Osztály

atom erőmű
m v m

RHK KFT. PAKS
Érk.kelte: 2019 JÚN 04.
Érk.száma:
Ügyintéző:
Iktatószám:
Melléklet: 1
Irattári tételszám:

Iktatószám nálunk: 3132 - 335 /2019.
Iktatószám Önöknél:
Ügyintéző: Lencsés András

RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT
KEZELŐ KÖZHASZNÚ
NONPROFIT Kft.
BARA LÁSZLÓ üzemeltetési igazgató úr részére
Üzemeltetési Igazgatóság
PAKS
Pf. 12.
7031

Tárgy: 2019. április havi átlagos környezeti dózisteljesítmény adatok

Tisztelt Igazgató Úr!

Mellékelten megküldjük szíves használatra a környezeti gamma-sugárzás PAE és KKÁT körül BITT- szondával és Por TL- dózismérővel 2019. áprilisban mért havi átlagos dózisteljesítmény adatokat.

Melléklet: 1 pld. adatsor (2 oldal)

Paks, 2019. május 31

MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
Sugár- és Környezetvédelmi Főosztály
1.

Dr. Bujtás Tibor
főosztályvezető

Daróczi László
üzemvezető

MVM PAKSI ATOMERŐMŰ Zrt. ÉS KKÁT KÖRNYEZETELLENŐRZÉS
HAVI JELENTÉS - 2019. Április
Környezetellenőrző Laboratórium, Paks, Kurcsatov u. 1/D.

A KÖRNYEZETI GAMMA-SUGÁRZÁS HAVI ÁTLAGOS DÓZISTELJESÍTMÉNYE POR TLD-VEL ÉS BITT SZONDÁVAL MÉRVE

Állomás, helység	Környezeti dózisegyenérték teljesítmény [nSv/h]		Állomás	Környezeti dózisegyenérték teljesítmény [nSv/h]
	Por TLD	BITT-szonda		BITT-szonda
A1 PAE körny.	74	74	G1 PAE körny.	73
A2 PAE körny.	70	70	G2 PAE körny.	64
A3 PAE körny.	86	81	G3 PAE körny.	69
A4 PAE körny.	85	79	G4 PAE körny.	79
A5 PAE körny.	85	85	G5 PAE körny.	74
A6 PAE körny.	66	75	G6 PAE körny.	74
A7 PAE körny.	66	67	G7 PAE körny.	82
A8 PAE körny.	82	86	G8 PAE körny.	84
A9 PAE körny.	70	67	G9 PAE körny.	86
C10 Uszód	85		G10 PAE körny.	74
C11 Paks	74		G11 PAE körny.	71
C12 D.sz.György	81		Átlag (G1-G11)	**75**
C13 D.sz.György	76			
C14 Csámpa	72			
C15 Földespuszta	88			
C16 D.sz.benedek	85			
C17 Géderlak	89			
C18 Foktő	88			
C19 Tengelic	79			
C20 Kalocsa	90			
C21 Kiskőrös	70			
C22 Szekszárd	94			
C23 Úzd	94			
B24 Dunaföldvár	90	90		
L25 KEL	76			
O26 OMSZ	70			
Átlag (A1-A9)	**76**	**76**		
Átlag (A1-O26)	**80**			

A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. Törvény és a 68/2000. (V.19.) rendelettel módosított 127/1991. (X. 9.) kormányrendelet értelmében dózismérésre csak a Budapest Főváros Kormányhivatala Metrológia és Műszaki Felügyeleti Főosztály, Sugárfizikai és Kémiai Mérések Osztály (BFKH MMFF) által típusvizs-gált, és hitelesítéssel rendelkező mérőberendezés használható. Ennek a követelménynek az MVM PA Zrt. által használt fenti mérőberendezések megfelelnek. Ezek a dózismérők ún. környezeti dózisegyen-értékben [nSv/h] vannak hitelesítve.

Paks, 2019.05.15.

.....
laboratóriumvezető

MVM PAKSI ATOMERŐMŰ Zrt. ÉS KKÁT KÖRNYEZETELLENŐRZÉS

HAVI JELENTÉS - 2019. Április

Környezetellenőrző Laboratórium, Paks, Kurcsatov u. 1/D.

A KÖRNYEZETI GAMMA-SUGÁRZÁS HAVI ÁTLAGOS DÓZISTELJESÍTMÉNYE POR TLD-VEL ÉS BITT SZONDÁVAL MÉRVE

Mérés helyszíne	Környezeti dózisegyenérték teljesítmény [nSv/h] (Por TLD)
KKÁT1	88
KKÁT2	72
KKÁT3	78
KKÁT4	80
KKÁT5	87
KKÁT6	167
KKÁT7	186
KKÁT8	132
KKÁT9	116
KKÁT10	262
KKÁT11	103
KKÁT12	263
KKÁT13*	-
KKÁT14	97
Uszód	119
Dunaszentbenedek	124
Géderlak	137
Foktő	142
Kalocsa	131
Szekszárd ÁNTSZ (tető)	79

Megjegyzés: A KKÁT 13-as és 14-es mérési pont hatóság általi elfogadásra vár.

** A TLD nem volt kiértékelhető.*

A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény és a 68/2000. (V.19.) rendelettel módosított 127/1991. (X. 9.) kor-mányrendelet értelmében dózismérésre csak a Budapest Főváros Kormányhivatala Metrológia és Mű-szaki Felügyeleti Főosztály, Sugárfizikai és Kémiai Mérések Osztály (BFKH MMFF) által típusvizsgált, és hitelesítéssel rendelkező mérőberendezés használható. Ennek a követelménynek az MVM PA Zrt. által használt Por TL dózismérő rendszer megfelel (a mérőberendezés ún. környezeti dózisegyenértékben [nSv/h] van hitelesítve).

A településeken a Polgármesteri Hivatalok adott helyiségében történik a dózismérés.

Paks, 2019.05.15.

.....

laboratóriumvezető