BIG SKVFO
Környezetvédelmi
Osztály

RHK KFT. PAKS
Érk.kelte: 2019 DEC 13. Érk.száma:
Ügyintéző:
Iktatószám:
Melléklet: 1 Iratári tételszám:

atom erőmű
m v m

Iktatószám nálunk: 3132 - 658 /2019.

Iktatószám Önöknél:

Ügyintéző: Lencsés András

RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT
KEZELŐ KÖZHASZNÚ
NONPROFIT Kft.
FARAGÓ LÁSZLÓ üzemeltetési igazgató úr részére
Üzemeltetési Igazgatóság
P A K S
Pf. 12.
7031

Tárgy: 2019. november havi átlagos környezeti dózisteljesítmény adatok

Tisztelt Igazgató Úr!

Mellékelten megküldjük szíves használatra a környezeti gamma-sugárzás PAE és KKÁT körül BITT- szondával és Por TL- dózismérővel 2019. novemberben mért havi átlagos dózisteljesítmény adatokat.

Melléklet: 1 pld. adatsor (2 oldal)

Paks, 2019. december 11.

Pécsi Zsolt
osztályvezető

Daróczi László
üzemvezető

MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
Környezetvédelmi Osztály
1.

MVM PAKSI ATOMERŐMŰ Zrt. ÉS KKÁT KÖRNYEZETELLENŐRZÉS
HAVI JELENTÉS - 2019. November
Környezetellenőrző Laboratórium, Paks, Kurcsatov u. 1/D.

A KÖRNYEZETI GAMMA-SUGÁRZÁS HAVI ÁTLAGOS DÓZISTELJESÍTMÉNYE POR TLD-VEL ÉS BITT SZONDÁVAL MÉRVE

Állomás, helység	Környezeti dózisegyenérték teljesítmény [nSv/h]	
	Por TLD	BITT-szonda
A1 PAE körny.	73	75
A2 PAE körny.	72	73
A3 PAE körny.	74	80
A4 PAE körny.	68	78
A5 PAE körny.	78	84
A6 PAE körny.	75	76
A7 PAE körny.	70	68
A8 PAE körny.	73	85
A9 PAE körny.	71	68
C10 Uszód	87	
C11 Paks	84	
C12 D.sz.György*	-	
C13 D.sz.György	86	
C14 Csámpa	75	
C15 Földespuszta	88	
C16 D.sz.benedek	90	
C17 Géderlak	94	
C18 Foktő	89	
C19 Tengelic	59	
C20 Kalocsa	85	
C21 Kiskőrös	75	
C22 Szekszárd	92	
C23 Úzd	91	
B24 Dunaföldvár	90	84
L25 KEL	78	
O26 OMSZ	72	
Átlag (A1-A9)	**73**	**76**
Átlag (A1-O26)	**80**	

Állomás	Környezeti dózisegyenérték teljesítmény [nSv/h]
	BITT-szonda
G1 PAE körny.	74
G2 PAE körny.	64
G3 PAE körny.	70
G4 PAE körny.	80
G5 PAE körny.	74
G6 PAE körny.	75
G7 PAE körny.	81
G8 PAE körny.	84
G9 PAE körny.	88
G10 PAE körny.	75
G11 PAE körny.	77
Átlag (G1-G11)	**77**

*Megjegyzés: * A TLD nem volt kiértékelhető.*

A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. Törvény és a 68/2000. (V.19.) rendelettel módosított 127/1991. (X. 9.) kormányrendelet értelmében dózismérésre csak a Budapest Főváros Kormányhivatala Metrológia és Műszaki Felügyeleti Főosztály, Sugárfizikai és Kémiai Mérések Osztály (BFKH MMFF) által típusvizs-gált, és hitelesítéssel rendelkező mérőberendezés használható. Ennek a követelménynek az MVM PA Zrt. által használt fenti mérőberendezések megfelelnek. Ezek a dózismérők ún. környezeti dózisegyen-értékben [nSv/h] vannak hitelesítve.

Paks, 2019.12.11.

.....
laboratóriumvezető

MVM PAKSI ATOMERŐMŰ Zrt. ÉS KKÁT KÖRNYEZETELLENŐRZÉS

HAVI JELENTÉS - 2019. November

Környezetellenőrző Laboratórium, Paks, Kurcsatov u. 1/D.

A KÖRNYEZETI GAMMA-SUGÁRZÁS HAVI ÁTLAGOS DÓZISTELJESÍTMÉNYE POR TLD-VEL ÉS BITT SZONDÁVAL MÉRVE

Mérés helyszíne	Környezeti dózisegyenérték teljesítmény [nSv/h] (Por TLD)
KKÁT1	71
KKÁT2	98
KKÁT3	62
KKÁT4	74
KKÁT5	71
KKÁT6*	-
KKÁT7	225
KKÁT8	62
KKÁT9	92
KKÁT10	225
KKÁT11	85
KKÁT12	314
KKÁT13	92
KKÁT14	66
Uszód	112
Dunaszentbenedek	126
Géderlak	135
Foktő	139
Kalocsa	138
Szekszárd ÁNTSZ (tető)	82

*Megjegyzés: * A TLD nem volt kiértékelhető.*

A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény és a 68/2000. (V.19.) rendelettel módosított 127/1991. (X. 9.) kor-mányrendelet értelmében dózismérésre csak a Budapest Főváros Kormányhivatala Metrológia és Mű-szaki Felügyeleti Főosztály, Sugárfizikai és Kémiai Mérések Osztály (BFKH MMFF) által típusvizsgált, és hitelesítéssel rendelkező mérőberendezés használható. Ennek a követelménynek az MVM PA Zrt. által használt Por TL dózismérő rendszer megfelel (a mérőberendezés ún. környezeti dózisegyenértékben [nSv/h] van hitelesítve).

A településeken a Polgármesteri Hivatalok adott helyiségében történik a dózismérés.

laboratóriumvezető