BIG SKVFO
Környezetvédelmi
Osztály

RHK Kft. PAKS
Érk. kelte: 2020 FEBR 14. Érk. száma:
Ügyintéző:
Iktatószám:
Melléklet: 1 Irattári tételszám:

atom erőmű
m v m

Iktatószám nálunk: 3132 - 077 /2020.
Iktatószám Önöknél:
Ügyintéző: Lencsés András

RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT
KEZELŐ KÖZHASZNÚ
NONPROFIT Kft.
FARAGÓ LÁSZLÓ üzemeltetési igazgató úr részére
Üzemeltetési Igazgatóság
P A K S
Pf. 12.
7031

Tárgy: 2020. januárban havi átlagos környezeti dózisteljesítmény adatok

Tisztelt Igazgató Úr!

Mellékelten megküldjük szíves használatra a környezeti gamma-sugárzás PAE és KKÁT körül BITT- szondával és Por TL- dózismérővel 2020. januárban mért havi átlagos dózisteljesítmény adatokat.

Melléklet: 1 pld. adatsor (2 oldal)

Paks, 2020. február 13.

Pécsi Zsolt
osztályvezető

Daróczi László
üzemvezető

MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
Környezetvédelmi Osztály

MVM PAKSI ATOMERŐMŰ ZRT.
7031 Paks, Pf. 71 • hrsz.: 8803/17 • telefon: +36 (75) 505 000 • fax: +36 (1) 355 1332
www.atomeromu.hu • cégjegyzékszám: 17-10-001113 (Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága)

MVM PAKSI ATOMERŐMŰ Zrt. ÉS KKÁT KÖRNYEZETELLENŐRZÉS
HAVI JELENTÉS - 2020. Január
Környezetellenőrző Laboratórium, Paks, Kurcsatov u. 1/D.

A KÖRNYEZETI GAMMA-SUGÁRZÁS HAVI ÁTLAGOS DÓZISTELJESÍTMÉNYE POR TLD-VEL ÉS BITT SZONDÁVAL MÉRVE

Állomás, helység	Környezeti dózisegyenérték teljesítmény [nSv/h]		Állomás	Környezeti dózisegyenérték teljesítmény [nSv/h]
	Por TLD	BITT-szonda		BITT-szonda
A1 PAE körny.	68	74	G1 PAE körny.	73
A2 PAE körny.	72	72	G2 PAE körny.	62
A3 PAE körny.	68	78	G3 PAE körny.	70
A4 PAE körny.	72	77	G4 PAE körny.	78
A5 PAE körny.	78	82	G5 PAE körny.	73
A6 PAE körny.	71	75	G6 PAE körny.	73
A7 PAE körny.	64	66	G7 PAE körny.	80
A8 PAE körny.	75	83	G8 PAE körny.	82
A9 PAE körny.	67	66	G9 PAE körny.	86
C10 Uszód	83		G10 PAE körny.	73
C11 Paks	76		G11 PAE körny.	75
C12 D.sz.György	54		Átlag (G1-G11)	**75**
C13 D.sz.György	77			
C14 Csámpa	72			
C15 Földespuszta	86			
C16 D.sz.benedek	81			
C17 Géderlak	88			
C18 Foktő	85			
C19 Tengelic	52			
C20 Kalocsa	76			
C21 Kiskőrös	73			
C22 Szekszárd	91			
C23 Úzd	82			
B24 Dunaföldvár	83	82		
L25 KEL	69			
O26 OMSZ	65			
Átlag (A1-A9)	**71**	**75**		
Átlag (A1-O26)	**74**			

A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. Törvény és a 68/2000. (V.19.) rendelettel módosított 127/1991. (X. 9.) kormányrendelet értelmében dózismérésre csak a Budapest Főváros Kormányhivatala Metrológia és Műszaki Felügyeleti Főosztály, Sugárfizikai és Kémiai Mérések Osztály (BFKH MMFF) által típusvizs-gált, és hitelesítéssel rendelkező mérőberendezés használható. Ennek a követelménynek az MVM PA Zrt. által használt fenti mérőberendezések megfelelnek. Ezek a dózismérők ún. környezeti dózisegyen-értékben [nSv/h] vannak hitelesítve.

Paks, 2020.02.11.

.....
laboratóriumvezető

MVM PAKSI ATOMERŐMŰ Zrt. ÉS KKÁT KÖRNYEZETELLENŐRZÉS

HAVI JELENTÉS - 2020. Január

Környezetellenőrző Laboratórium, Paks, Kurcsatov u. 1/D.

A KÖRNYEZETI GAMMA-SUGÁRZÁS HAVI ÁTLAGOS DÓZISTELJESÍTMÉNYE POR TLD-VEL ÉS BITT SZONDÁVAL MÉRVE

Mérés helyszíne	Környezeti dózisegyenérték teljesítmény [nSv/h] (Por TLD)
KKÁT1	54
KKÁT2	86
KKÁT3	63
KKÁT4	78
KKÁT5	78
KKÁT6*	-
KKÁT7	206
KKÁT8	53
KKÁT9	91
KKÁT10	209
KKÁT11	85
KKÁT12	263
KKÁT13	84
KKÁT14	65
Uszód	105
Dunaszentbenedek	112
Géderlak	117
Foktő	128
Kalocsa	128
Szekszárd ÁNTSZ (tető)	74

*Megjegyzés: * A TLD nem volt kiértékelhető.*

A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény és a 68/2000. (V.19.) rendelettel módosított 127/1991. (X. 9.) kor-mányrendelet értelmében dózismérésre csak a Budapest Főváros Kormányhivatala Metrológia és Mű-szaki Felügyeleti Főosztály, Sugárfizikai és Kémiai Mérések Osztály (BFKH MMFF) által típusvizsgált, és hitelesítéssel rendelkező mérőberendezés használható. Ennek a követelménynek az MVM PA Zrt. által használt Por TL dózismérő rendszer megfelel (a mérőberendezés ún. környezeti dózisegyenértékben [nSv/h] van hitelesítve).

A településeken a Polgármesteri Hivatalok adott helyiségében történik a dózismérés.

.....

laboratóriumvezető