BIG SKVFO
Környezetvédelmi
Osztály

RHK KFT. PAKS
Érk.kelte: 2020 MÁRC 13.
Érk.száma:
Ügyintéző:
Iktatószám:
Melléklet: 1
Irattári tételszám:

atom erőmű
mvm

Iktatószám nálunk: 3132 - 116 /2020.

Iktatószám Önöknél:

Ügyintéző: Lencsés András

RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT
KEZELŐ KÖZHASZNÚ
NONPROFIT Kft.
FARAGÓ LÁSZLÓ üzemeltetési igazgató úr részére
Üzemeltetési Igazgatóság
PAKS
Pf. 12.
7031

Tárgy: 2020. februárban havi átlagos környezeti dózisteljesítmény adatok

Tisztelt Igazgató Úr!

Mellékelten megküldjük szíves használatra a környezeti gamma-sugárzás PAE és KKÁT körül BITT- szondával és Por TL- dózismérővel 2020. februárban mért havi átlagos dózisteljesítmény adatokat.

Melléklet: 1 pld. adatsor (2 oldal)

Paks, 2020. március 11.

MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
Környezetvédelmi Osztály
1

Pécsi Zsolt
osztályvezető

Daróczi László
üzemvezető

MVM PAKSI ATOMERŐMŰ Zrt. ÉS KKÁT KÖRNYEZETELLENŐRZÉS
HAVI JELENTÉS - 2020. Február
Környezetellenőrző Laboratórium, Paks, Kurcsatov u. 1/D.

A KÖRNYEZETI GAMMA-SUGÁRZÁS HAVI ÁTLAGOS DÓZISTELJESÍTMÉNYE POR TLD-VEL ÉS BITT SZONDÁVAL MÉRVE

Állomás, helység	Környezeti dózisegyenérték teljesítmény [nSv/h]		Állomás	Környezeti dózisegyenérték teljesítmény [nSv/h]
	Por TLD	BITT-szonda		BITT-szonda
A1 PAE körny.	68	73	G1 PAE körny.	71
A2 PAE körny.	67	71	G2 PAE körny.	62
A3 PAE körny.	68	77	G3 PAE körny.	68
A4 PAE körny.	79	76	G4 PAE körny.	77
A5 PAE körny.	78	81	G5 PAE körny.	72
A6 PAE körny.	66	74	G6 PAE körny.	72
A7 PAE körny.	67	66	G7 PAE körny.	79
A8 PAE körny.	76	82	G8 PAE körny.	81
A9 PAE körny.	67	65	G9 PAE körny.	85
C10 Uszód	83		G10 PAE körny.	72
C11 Paks	69		G11 PAE körny.	74
C12 D.sz.György	78		Átlag (G1-G11)	**74**
C13 D.sz.György	72			
C14 Csámpa	57			
C15 Földespuszta	80			
C16 D.sz.benedek	83			
C17 Géderlak	86			
C18 Foktő	84			
C19 Tengelic	71			
C20 Kalocsa	80			
C21 Kiskőrös	69			
C22 Szekszárd	88			
C23 Úzd	78			
B24 Dunaföldvár	89	81		
L25 KEL	54			
O26 OMSZ	66			
Átlag (A1-A9)	**71**	**74**		
Átlag (A1-O26)	**74**			

A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. Törvény és a 68/2000. (V.19.) rendelettel módosított 127/1991. (X. 9.) kormányrendelet értelmében dózismérésre csak a Budapest Főváros Kormányhivatala Metrológia és Műszaki Felügyeleti Főosztály, Sugárfizikai és Kémiai Mérések Osztály (BFKH MMFF) által típusvizs-gált, és hitelesítéssel rendelkező mérőberendezés használható. Ennek a követelménynek az MVM PA Zrt. által használt fenti mérőberendezések megfelelnek. Ezek a dózismérők ún. környezeti dózisegyen-értékben [nSv/h] vannak hitelesítve.

Paks, 2020.03.06.

.....
laboratóriumvezető

MVM PAKSI ATOMERŐMŰ Zrt. ÉS KKÁT KÖRNYEZETELLENŐRZÉS

HAVI JELENTÉS - 2020. Február

Környezetellenőrző Laboratórium, Paks, Kurcsatov u. 1/D.

A KÖRNYEZETI GAMMA-SUGÁRZÁS HAVI ÁTLAGOS DÓZISTELJESÍTMÉNYE POR TLD-VEL ÉS BITT SZONDÁVAL MÉRVE

Mérés helyszíne	Környezeti dózisegyenérték teljesítmény [nSv/h] (Por TLD)
KKÁT1	77
KKÁT2*	-
KKÁT3	80
KKÁT4	75
KKÁT5	77
KKÁT6	186
KKÁT7	121
KKÁT8	135
KKÁT9	122
KKÁT10	203
KKÁT11	89
KKÁT12	213
KKÁT13	89
KKÁT14	91
Uszód	96
Dunaszentbenedek	117
Géderlak	113
Foktő	119
Kalocsa	120
Szekszárd ÁNTSZ (tető)	74

*Megjegyzés: * A TLD nem volt kiértékelhető.*

A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény és a 68/2000. (V.19.) rendelettel módosított 127/1991. (X. 9.) kor-mányrendelet értelmében dózismérésre csak a Budapest Főváros Kormányhivatala Metrológia és Mű-szaki Felügyeleti Főosztály, Sugárfizikai és Kémiai Mérések Osztály (BFKH MMFF) által típusvizsgált, és hitelesítéssel rendelkező mérőberendezés használható. Ennek a követelménynek az MVM PA Zrt. által használt Por TL dózismérő rendszer megfelel (a mérőberendezés ún. környezeti dózisegyenértékben [nSv/h] van hitelesítve).

A településeken a Polgármesteri Hivatalok adott helyiségében történik a dózismérés.

Paks, 2020.03.06.

.....

laboratóriumvezető