


A KÖRNYEZETI GAMMA-SUGÁRZÁS HAVI ÁTLAGOS DÓZISTELJESÍTMÉNYE
POR TLD-VEL ÉS BITT SZONDÁVAL MÉRVE

Állomás, helység	Környezeti dózisegyenérték teljesítmény [nSv/h]		Állomás	Környezeti dózisegyenérték teljesítmény [nSv/h]
	Por TLD	BITT-szonda		BITT-szonda
A1 PAE körny.	71	71	G1 PAE körny.	66
A2 PAE körny.	66	70	G2 PAE körny.	67
A3 PAE körny.	70	77	G3 PAE körny.	70
A4 PAE körny.	69	75	G4 PAE körny.	74
A5 PAE körny.	83	79	G5 PAE körny.	69
A6 PAE körny.	63	72	G6 PAE körny.	69
A7 PAE körny.	69	68	G7 PAE körny.	81
A8 PAE körny.	78	77	G8 PAE körny.	80
A9 PAE körny.	66	71	G9 PAE körny.	82
C10 Uszód	88		G10 PAE körny.	70
C11 Paks*	-		G11 PAE körny.	69
C12 D.sz.györgy	81		Átlag (G1-G11)	72
C13 D.sz.györgy	75			
C14 Csámpa	73			
C15 Földespuszta	84			
C16 D.sz.benedek	79			
C17 Géderlak	87			
C18 Foktő	85			
C19 Tengelic	70			
C20 Kalocsa	81			
C21 Kiskőrös	71			
C22 Szekszárd	97			
C23 Úzd	93			
B24 Dunaföldvár	88	80		
L25 KEL	62			
O26 OMSZ	70			
Átlag (A1-A9)	71	73		
Átlag (A1-O26)	77			

Megjegyzés: * A TLD nem volt kiértékelhető.

A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. Törvény és a 68/2000. (V.19.) rendelettel módosított 127/1991. (X. 9.) kormányrendelet értelmében dózismérésre csak a Budapest Főváros Kormányhivatala Metrológia és Műszaki Felügyeleti Főosztály, Sugárfizikai és Kémiai Mérések Osztály (BFKH MMFF) által típusvizsgált, és hitelesítéssel rendelkező mérőberendezés használható. Ennek a követelménynek az MVM PA Zrt. által használt fenti mérőberendezések megfelelnek. Ezek a dózismérők ún. környezeti dózisegyen-értékben [nSv/h] vannak hitelesítve.

Paks, 2024.10.03.


laboratóriumvezető

MVM PAKSI ATOMERŐMŰ Zrt. ÉS KKÁT KÖRNYEZETELLENŐRZÉS
HAVI JELENTÉS - 2024. Szeptember
Környezetellenőrző Laboratórium, Paks, Kurcsatov u. 1/D.

A KÖRNYEZETI GAMMA-SUGÁRZÁS HAVI ÁTLAGOS DÓZISTELJESÍTMÉNYE
POR TLD-VEL ÉS BITT SZONDÁVAL MÉRVE

Mérés helyszíne	Környezeti dózisegyenérték teljesítmény [nSv/h] (Por TLD)
KKÁT1	78
KKÁT2	80
KKÁT3	90
KKÁT4	82
KKÁT5	87
KKÁT6	175
KKÁT7	105
KKÁT8	100
KKÁT9	102
KKÁT10	179
KKÁT11	102
KKÁT12	215
KKÁT13	164
KKÁT14	76
Uszód	114
Dunaszentbenedek	123
Géderlak	128
Foktő	127
Kalocsa	111
Szekszárd ÁNTSZ (tető)	86

Megjegyzés:

A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény és a 68/2000. (V.19.) rendelettel módosított 127/1991. (X. 9.) kormányrendelet értelmében dózismérésre csak a Budapest Főváros Kormányhivatala Metrológia és Műszaki Felügyeleti Főosztály, Sugárfizikai és Kémiai Mérések Osztály (BFKH MMFF) által típusvizsgált, és hitelesítéssel rendelkező mérőberendezés használható. Ennek a követelménynek az MVM PA Zrt. által használt Por TL dózismérő rendszer megfelel (a mérőberendezés ún. környezeti dózisegyenértékben [nSv/h] van hitelesítve).

A településeken a Polgármesteri Hivatalok adott helyiségében történik a dózismérés.
Paks, 2024.10.03.


laboratóriumvezető