

MVM PAKSI ATOMERŐMŰ Zrt. ÉS KKÁT KÖRNYEZETELLENŐRZÉS

HAVI JELENTÉS - 2024. November

Környezetellenőrző Laboratórium, Paks, Kurcsatov u. 1/D.

A KÖRNYEZETI GAMMA-SUGÁRZÁS HAVI ÁTLAGOS DÓZISTELJESÍTMÉNYE POR TLD-VEL ÉS BITT SZONDÁVAL MÉRVE

Állomás, helység	Környezeti dózisegyenérték teljesítmény [nSv/h]		Állomás	Környezeti dózisegyenérték teljesítmény [nSv/h]
	Por TLD	BITT-szonda		BITT-szonda
A1 PAE körny.	71	70	G1 PAE körny.	67
A2 PAE körny.	68	71	G2 PAE körny.	67
A3 PAE körny.	72	78	G3 PAE körny.	70
A4 PAE körny.	66	75	G4 PAE körny.	74
A5 PAE körny.	78	78	G5 PAE körny.	71
A6 PAE körny.	65	72	G6 PAE körny.	69
A7 PAE körny.	69	68	G7 PAE körny.	81
A8 PAE körny.	79	78	G8 PAE körny.	81
A9 PAE körny.	66	71	G9 PAE körny.	84
C10 Uszód	84		G10 PAE körny.	70
C11 Paks	73		G11 PAE körny.	69
C12 D.sz.györgy	79		Átlag (G1-G11)	73
C13 D.sz.györgy	76			
C14 Csámpa	70			
C15 Földespuszta	87			
C16 D.sz.benedek	82			
C17 Géderlak	89			
C18 Foktő	87			
C19 Tengelic	74			
C20 Kalocsa	84			
C21 Kiskőrös	74			
C22 Szekszárd	90			
C23 Úzd	87			
B24 Dunaföldvár	88	79		
L25 KEL	73			
O26 OMSZ	70			
Átlag (A1-A9)	70	73		
Átlag (A1-O26)	77			

A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. Törvény és a 68/2000. (V.19.) rendelettel módosított 127/1991. (X. 9.) kormányrendelet értelmében dózismérésre csak a Budapest Főváros Kormányhivatala Metrológia és Műszaki Felügyeleti Főosztály, Sugárfizikai és Kémiai Mérések Osztály (BFKH MMFF) által típusvizsgált, és hitelesítéssel rendelkező mérőberendezés használható. Ennek a követelménynek az MVM PA Zrt. által használt fenti mérőberendezések megfelelnek. Ezek a dózismérők ún. környezeti dózisegyen-értékben [nSv/h] vannak hitelesítve.

Paks, 2024.12.10.


laboratóriumvezető

MVM PAKSI ATOMERŐMŰ Zrt. ÉS KKÁT KÖRNYEZETELLENŐRZÉS
HAVI JELENTÉS - 2024. November
Környezetellenőrző Laboratórium, Paks, Kurcsatov u. 1/D.


A KÖRNYEZETI GAMMA-SUGÁRZÁS HAVI ÁTLAGOS DÓZISTELJESÍTMÉNYE
POR TLD-VEL ÉS BITT SZONDÁVAL MÉRVE

Mérés helyszíne	Környezeti dózisegyenérték teljesítmény [nSv/h] (Por TLD)
KKÁT1	75
KKÁT2	69
KKÁT3	82
KKÁT4	67
KKÁT5	84
KKÁT6	168
KKÁT7	117
KKÁT8	100
KKÁT9	122
KKÁT10	168
KKÁT11	94
KKÁT12	185
KKÁT13	246
KKÁT14	86
Uszód	99
Dunaszentbenedek	118
Géderlak	121
Foktő	117
Kalocsa	103
Szekszárd ÁNTSZ (tető)	75

Megjegyzés: *

A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény és a 68/2000. (V.19.) rendelettel módosított 127/1991. (X. 9.) kormányrendelet értelmében dózismérésre csak a Budapest Főváros Kormányhivatala Metrológia és Műszaki Felügyeleti Főosztály, Sugárfizikai és Kémiai Mérések Osztály (BFKH MMFF) által típusvizsgált, és hitelesítéssel rendelkező mérőberendezés használható. Ennek a követelménynek az MVM PA Zrt. által használt Por TL dózismérő rendszer megfelel (a mérőberendezés ún. környezeti dózisegyenértékben [nSv/h] van hitelesítve).

A településeken a Polgármesteri Hivatalok adott helyiségében történik a dózismérés.
Paks, 2024.12.10.


laboratóriumvezető