

MVM PAKSI ATOMERŐMŰ Zrt. ÉS KKÁT KÖRNYEZETELLENŐRZÉS
HAVI JELENTÉS - 2025. Február
 Környezetellenőrző Laboratórium, Paks, Kurcsatov u. 1/D.

A KÖRNYEZETI GAMMA-SUGÁRZÁS HAVI ÁTLAGOS DÓZISTELJESÍTMÉNYE
POR TLD-VEL ÉS BITT SZONDÁVAL MÉRVE

Állomás, helység	Környezeti dózisegyenérték teljesítmény [nSv/h]		Állomás	Környezeti dózisegyenérték teljesítmény [nSv/h]
	Por TLD	BITT-szonda		BITT-szonda
A1 PAE körny.	71	69	G1 PAE körny.	66
A2 PAE körny.	76	68	G2 PAE körny.	65
A3 PAE körny.	73	75	G3 PAE körny.	69
A4 PAE körny.	76	73	G4 PAE körny.	72
A5 PAE körny.	78	76	G5 PAE körny.	69
A6 PAE körny.	69	70	G6 PAE körny.	67
A7 PAE körny.	63	67	G7 PAE körny.	78
A8 PAE körny.	78	76	G8 PAE körny.	76
A9 PAE körny.	67	69	G9 PAE körny.	78
C10 Uszód	78		G10 PAE körny.	69
C11 Paks	68		G11 PAE körny.	68
C12 D.sz.györgy	71		Átlag (G1-G11)	71
C13 D.sz.györgy	73			
C14 Csámpa	62			
C15 Földespuszta	76			
C16 D.sz.benedek	81			
C17 Géderlak	82			
C18 Foktő	87			
C19 Tengelic	67			
C20 Kalocsa	82			
C21 Kiskőrös	71			
C22 Szekszárd	81			
C23 Úzd	75			
B24 Dunaföldvár	81	78		
L25 KEL	70			
O26 OMSZ	71			
Átlag (A1-A9)	72	71		
Átlag (A1-O26)	74			

A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. Törvény és a 68/2000. (V.19.) rendelettel módosított 127/1991. (X. 9.) kormányrendelet értelmében dózismérésre csak a Budapest Főváros Kormányhivatala Metrológia és Műszaki Felügyeleti Főosztály, Sugárfizikai és Kémiai Mérések Osztály (BFKH MMFF) által típusvizsgált, és hitelesítéssel rendelkező mérőberendezés használható. Ennek a követelménynek az MVM PA Zrt. által használt fenti mérőberendezések megfelelnek. Ezek a dózismérők ún. környezeti dózisegyen-értékben [nSv/h] vannak hitelesítve.

Paks, 2025.03.04.



 laboratóriumvezető

MVM PAKSI ATOMERŐMŰ Zrt. ÉS KKÁT KÖRNYEZETELLENŐRZÉS
HAVI JELENTÉS - 2025. Február
Környezetellenőrző Laboratórium, Paks, Kurcsatov u. 1/D.

A KÖRNYEZETI GAMMA-SUGÁRZÁS HAVI ÁTLAGOS DÓZISTELJESÍTMÉNYE
POR TLD-VEL ÉS BITT SZONDÁVAL MÉRVE

Mérés helyszíne	Környezeti dózisegyenérték teljesítmény [nSv/h] (Por TLD)
KKÁT1	79
KKÁT2	63
KKÁT3	74
KKÁT4	75
KKÁT5	75
KKÁT6	153
KKÁT7	128
KKÁT8	108
KKÁT9	111
KKÁT10	146
KKÁT11	87
KKÁT12	181
KKÁT13	158
KKÁT14	92
Uszód	110
Dunaszentbenedek	121
Géderlak	117
Foktő	119
Kalocsa	101
Szekszárd ÁNTSZ (tető)	74

Megjegyzés:

A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény és a 68/2000. (V.19.) rendelettel módosított 127/1991. (X. 9.) kormányrendelet értelmében dózismérésre csak a Budapest Főváros Kormányhivatala Metrológia és Műszaki Felügyeleti Főosztály, Sugárfizikai és Kémiai Mérések Osztály (BFKH MMFF) által típusvizsgált, és hitelesítéssel rendelkező mérőberendezés használható. Ennek a követelménynek az MVM PA Zrt. által használt Por TL dózismérő rendszer megfelel (a mérőberendezés ún. környezeti dózisegyenértékben [nSv/h] van hitelesítve).

A településeken a Polgármesteri Hivatalok adott helyiségében történik a dózismérés.
Paks, 2025.03.04.


laboratóriumvezető